



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Тверской области)

Отдел НД и ПР по г. Кимры
и Кимрскому району

171506, Тверская обл. г. Кимры, ул. Шевченко д. 39

тел. (факс) 8 (48236) 3-19-32

«21» ноября 2022 г.

№ 27

Директору
ГКОУ «Кимрская школа-интернат»
Ломоносову Валерию Викторовичу
Тверская область, г. Кимры
ул. Парковая д.3

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

21.11.2022 г.

г. Кимры
(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Кимры и Кимрского района Тверской области по пожарному надзору, старший инспектор ОНД и ПР по г. Кимры и Кимрскому району старший лейтенант внутренней службы Горашенко Антон Алексеевич

рассмотрел постановление № 27 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 21.10.22 г. и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на заведующую ГКОУ «Кимрская школа-интернат» Ломоносову Валерию Викторовичу

Материалами установлено, что ГКОУ «Кимрская школа-интернат»
Ломоносов Валерий Викторович

не обеспечила выполнение требований пожарной безопасности

18.11.22 в 17 часов 00 мин в зданиях и помещениях ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по адресу:
Тверская область, Кимрский район, г. Кимры, ул. Парковая д.3
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

установленных Федеральный закон о пожарной безопасности № 69-ФЗ от 21.12.94.
Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности.

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

номера статей /пунктов/, нарушение которых допущено

выявлены нарушения:

В здании помещения спортивного зала по адресу: г. Кимры, ул. Парковая, д.3 линейные дымовые ИП не покрывают зону обнаружения

Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 20, ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 ст. 4; 6; 54; 83; СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования таблица 13.3, п.13.3.7;

В здании помещения спортивного зала по адресу: г. Кимры, ул. Парковая, д.3 эвакуационный путь наружу не оснащен световым оповещателем «Выход».

Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 20, ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 ст. 4, ст. 6., СП 3.13130.2009 ст.5).

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях частью ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны директора ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Парковая д.3, Ломоносова Валерия Викторовича. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях ГКОУ «Кимрская школа-интернат» организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор
г. Кимры и Кимрского района
по пожарному надзору
старший инспектор ОНД и ПР
по г. Кимры и Кимрскому району
старший лейтенант внутренней службы Гораченко А.А.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 21.11.2022 _____ / Ломоносов В.В./

Министерство образования Тверской области
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«КИМРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»**
(ГКОУ «Кимрская школа-интернат»)
171505, Тверская обл., г. Кимры, ул. Парковая, д.3, т.(48236) 4-29-82; факс (48236) 4-41-37
<https://школа-интернат-кимры.рф>, twerspetschool@mail.ru

21.12.2022

№ 324

Государственному инспектору
г. Кимры и Кимрского района
по пожарному надзору,
старшему инспектору
ОНД и ПР по г. Кимры
и Кимрскому району
А.А. Горащенко
от директора
ГКОУ «Кимрская школа-интернат»
Ломоносова В.В.

Уважаемый Антон Алексеевич!

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 21.11.2022 рассмотрено.

По итогам рассмотрения сообщая следующее:

Сотрудниками обслуживающей организации ООО «Антипож» было проведено техническое обследование для принятия мер по устранению выявленных нарушений, составлена спецификация оборудования для замены дымовых датчиков и установки светового оповещателя «Выход» в помещении спортивного зала школы-интерната.

В бюджетную смету расходов учреждения на 2023 год запланированы денежные средства для устранения вышеуказанных недостатков.

Выявленные нарушения будут устранены в срок до 18.05.2023.

Директор
ГКОУ «Кимрская школа-интернат»



В.В. Ломоносов

